

・ 令和5年度 一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況記録資料
 （廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく）

施設名	見附市清掃センター	所在地	新潟県見附市椿澤町滝ノ入4834
-----	-----------	-----	------------------

1. 処分した廃棄物の種類及び数量 【規則第4条の5の二第1号のイ関係】

廃棄物の種類	可燃性一般廃棄物
--------	----------

区分	単位	炉類	年累計	令和5年										令和6年		
				4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	
焼却量	kg	1号炉	4,784,160	350,580	426,090	439,210	462,410	417,060	416,210	292,980	446,420	439,900	370,870	380,230	342,200	
		2号炉	4,792,780	365,120	430,940	438,910	460,010	415,350	410,760	276,550	447,110	441,860	371,540	385,080	349,550	
		合計	9,576,940	715,700	857,030	878,120	922,420	832,410	826,970	569,530	893,530	881,760	742,410	765,310	691,750	

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(全ての日平均値の月平均値) 【規則第4条の5の2第1号のロ関係】

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室ガス温度	燃焼室炉内部	連続測定(日平均の月平均値)の為、翌月1日
ろ過式集じん器入口ガス温度	ろ過式集じん器入口	
一酸化炭素濃度	煙突	

区分	基準値	単位	炉類	令和5年										令和6年		
				4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	
燃焼室ガス温度	850℃以上	℃	1号炉	974.2	969.0	972.2	970.1	972.5	968.8	967.6	966.1	967.4	967.7	931.4	970.0	
			2号炉	977.7	973.9	973.8	972.7	977.6	974.3	973.1	970.3	971.2	970.7	935.4	977.2	
ろ過式集じん器入口ガス温度	200℃以下	℃	1号炉	190.0	189.8	189.6	189.6	189.5	189.5	189.0	189.7	189.7	189.8	182.3	189.9	
			2号炉	189.8	189.7	189.8	189.9	189.8	190.0	189.7	189.8	189.4	189.7	182.4	189.9	
一酸化炭素濃度	30ppm以下(4h平均)	ppm	1号炉	4.2	4.0	4.3	3.8	4.7	3.7	2.2	2.5	2.3	2.1	2.2	3.0	
			2号炉	3.1	3.1	3.0	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.3	2.7	2.3	3.0	

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日 【規則第4条の5の二第1号のハ関係】

区分	機器名	炉類	令和5年										令和6年		
			4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	
冷却設備	ガス冷却室	1号炉	4月25日	5月22日	6月19日	7月24日	8月21日	/	10月2日	/	12月4日	1月15日	2月19日	3月18日	
		2号炉	4月26日	5月22日	6月20日	7月24日	8月21日	/	10月8日	/	12月4日	1月15日	2月19日	3月18日	
排ガス処理設備	集じん器	1号炉	4月25日	5月22日	6月21日	7月24日	8月21日	/	10月2日	/	12月4日	1月15日	2月19日	3月18日	
		2号炉	4月28日	5月22日	6月22日	7月24日	8月21日	/	10月8日	/	12月4日	1月15日	2月19日	3月18日	

4. 排ガスばい煙濃度 【規則第4条の5の二第1号のニ関係】

区分	保証値	設計基準値	単位	炉類	令和5年										令和6年		
					4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	
排ガス採取日			g/m ³	1号炉	/	/	6月8日	/	/	/	/	/	12月7日	/	/	/	
				2号炉	/	/	6月9日	/	/	/	/	/	/	12月7日	/	/	/
測定結果が得られた日			ppm	1号炉	/	/	6月27日	/	/	/	/	/	12月18日	/	/	/	
				2号炉	/	/	6月27日	/	/	/	/	/	12月18日	/	/	/	
ばいじん	0.04以下	0.01以下	g/m ³	1号炉	/	/	0.001未満	/	/	/	/	/	0.001未満	/	/	/	
				2号炉	/	/	0.001未満	/	/	/	/	/	0.001未満	/	/	/	
硫酸酸化物	1934以下	377以下	ppm	1号炉	/	/	1未満	/	/	/	/	/	3	/	/	/	
				2号炉	/	/	1未満	/	/	/	/	/	7	/	/	/	
塩化水素	300以下	200以下	ppm	1号炉	/	/	4	/	/	/	/	/	10	/	/	/	
				2号炉	/	/	6	/	/	/	/	/	23	/	/	/	
窒素酸化物	150以下	100以下	ppm	1号炉	/	/	43	/	/	/	/	/	35	/	/	/	
				2号炉	/	/	62	/	/	/	/	/	39	/	/	/	
一酸化炭素	30以下	20以下	ppm	1号炉	/	/	10未満	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				2号炉	/	/	10未満	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
試料採取場所				1・2号炉	煙突												

※排ガス中のばい煙濃度の測定は年2回実施

