

・ 令和6年度 一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況記録資料  
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく)

|     |           |     |                  |
|-----|-----------|-----|------------------|
| 施設名 | 見附市清掃センター | 所在地 | 新潟県見附市椿澤町滝ノ入4834 |
|-----|-----------|-----|------------------|

1. 処分した廃棄物の種類及び数量 【規則第4条の5の二第1号のイ関係】

| 廃棄物の種類 |    | 可燃性一般廃棄物 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------|----|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 区 分    | 単位 | 炉類       | 年累計       | 令和6年    |         |         |         |         |         |         |         | 令和7年    |         |         |         |
|        |    |          |           | 4月度     | 5月度     | 6月度     | 7月度     | 8月度     | 9月度     | 10月度    | 11月度    | 12月度    | 1月度     | 2月度     | 3月度     |
| 焼 却 量  | kg | 1号炉      | 4,535,090 | 382,570 | 150,810 | 372,520 | 487,000 | 473,160 | 452,330 | 296,920 | 446,800 | 410,130 | 364,590 | 363,030 | 335,230 |
|        |    | 2号炉      | 4,904,750 | 382,460 | 446,270 | 437,160 | 488,850 | 471,940 | 450,610 | 293,860 | 445,610 | 415,310 | 370,890 | 365,010 | 336,780 |
|        |    | 合計       | 9,439,840 | 765,030 | 597,080 | 809,680 | 975,850 | 945,100 | 902,940 | 590,780 | 892,410 | 825,440 | 735,480 | 728,040 | 672,010 |

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(全ての日平均値の月平均値) 【規則第4条の5の2第1号のロ関係】

| 測 定 項 目           |                       |     |     | 測 定 位 置   |       |       |       |       |       |       |       | 測 定 結 果 の 得 ら れ た 日    |       |       |       |  |
|-------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|--|
| 燃焼室ガス温度           |                       |     |     | 燃焼室炉内部    |       |       |       |       |       |       |       | 連続測定(日平均の月平均値) の為、翌月1日 |       |       |       |  |
| ろ過式集じん器入口ガス温度     |                       |     |     | ろ過式集じん器入口 |       |       |       |       |       |       |       |                        |       |       |       |  |
| 一酸化炭素濃度           |                       |     |     | 煙突        |       |       |       |       |       |       |       |                        |       |       |       |  |
| 区 分               | 基準値                   | 単 位 | 炉 類 | 令和6年      |       |       |       |       |       |       |       | 令和7年                   |       |       |       |  |
|                   |                       |     |     | 4月度       | 5月度   | 6月度   | 7月度   | 8月度   | 9月度   | 10月度  | 11月度  | 12月度                   | 1月度   | 2月度   | 3月度   |  |
| 燃焼室ガス温度           | 850℃以上                | ℃   | 1号炉 | 968.4     | 959.2 | 973.0 | 976.0 | 970.1 | 972.8 | 971.3 | 972.0 | 970.5                  | 970.0 | 966.1 | 970.7 |  |
|                   |                       |     | 2号炉 | 975.1     | 967.9 | 977.0 | 976.1 | 971.4 | 974.4 | 970.1 | 967.5 | 968.7                  | 971.2 | 968.5 | 971.6 |  |
| ろ過式集じん器<br>入口ガス温度 | 200℃以下                | ℃   | 1号炉 | 189.8     | 189.6 | 189.7 | 189.9 | 190.0 | 190.0 | 189.6 | 189.7 | 189.8                  | 182.0 | 189.9 | 190.0 |  |
|                   |                       |     | 2号炉 | 189.8     | 188.6 | 189.5 | 189.9 | 189.9 | 190.0 | 189.7 | 189.8 | 189.9                  | 190.0 | 189.9 | 189.9 |  |
| 一酸化炭素濃度           | 30ppm<br>以下<br>(4h平均) | ppm | 1号炉 | 3.1       | 2.4   | 2.4   | 1.8   | 1.6   | 1.3   | 1.6   | 1.5   | 2.5                    | 2.7   | 2.5   | 3.3   |  |
|                   |                       |     | 2号炉 | 2.9       | 3.1   | 3.3   | 3.0   | 2.4   | 2.0   | 2.7   | 2.6   | 2.3                    | 2.8   | 2.7   | 3.0   |  |

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日 【規則第4条の5の二第1号のハ関係】

| 区 分     | 機 器 名 | 炉 類 | 令和6年  |       |       |       |       |     |        |      |       | 令和7年  |       |       |
|---------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |     | 4月度   | 5月度   | 6月度   | 7月度   | 8月度   | 9月度 | 10月度   | 11月度 | 12月度  | 1月度   | 2月度   | 3月度   |
| 冷却設備    | ガス冷却室 | 1号炉 | 4月22日 | 5月20日 | 6月24日 | 7月22日 | 8月26日 |     | 10月14日 |      | 12月9日 | 1月20日 | 2月17日 | 3月24日 |
|         |       | 2号炉 | 4月22日 | 5月20日 | 6月24日 | 7月22日 | 8月26日 |     | 10月20日 |      | 12月9日 | 1月20日 | 2月17日 | 3月24日 |
| 排ガス処理設備 | 集じん器  | 1号炉 | 4月22日 | 5月20日 | 6月24日 | 7月22日 | 8月26日 |     | 10月7日  |      | 12月9日 | 1月20日 | 2月17日 | 3月24日 |
|         |       | 2号炉 | 4月22日 | 5月20日 | 6月24日 | 7月22日 | 8月26日 |     | 10月13日 |      | 12月9日 | 1月20日 | 2月17日 | 3月24日 |

4. 排ガスばい煙濃度 【規則第4条の5の二第1号のニ関係】

| 区 分        | 保証値    | 設計<br>基準値 | 単 位              | 炉 類   | 令和6年 |     |         |     |     |     |      |      | 令和7年    |        |     |     |
|------------|--------|-----------|------------------|-------|------|-----|---------|-----|-----|-----|------|------|---------|--------|-----|-----|
|            |        |           |                  |       | 4月度  | 5月度 | 6月度     | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度    | 1月度    | 2月度 | 3月度 |
| 排ガス採取日     |        |           |                  | 1号炉   |      |     | 6月27日   |     |     |     |      |      | 12月5日   |        |     |     |
|            |        |           |                  | 2号炉   |      |     | 6月28日   |     |     |     |      |      |         | 12月5日  |     |     |
| 測定結果が得られた日 |        |           |                  | 1号炉   |      |     | 7月17日   |     |     |     |      |      | 12月24日  |        |     |     |
|            |        |           |                  | 2号炉   |      |     | 7月17日   |     |     |     |      |      |         | 12月24日 |     |     |
| ばいじん       | 0.04以下 | 0.01以下    | g/m <sup>3</sup> | 1号炉   |      |     | 0.001未満 |     |     |     |      |      | 0.001未満 |        |     |     |
|            |        |           |                  | 2号炉   |      |     | 0.001未満 |     |     |     |      |      | 0.001未満 |        |     |     |
| 硫酸酸化物      | 1934以下 | 377以下     | ppm              | 1号炉   |      |     | 1       |     |     |     |      |      | 1未満     |        |     |     |
|            |        |           |                  | 2号炉   |      |     | 2       |     |     |     |      |      | 1       |        |     |     |
| 塩化水素       | 300以下  | 200以下     | ppm              | 1号炉   |      |     | 10      |     |     |     |      |      | 6       |        |     |     |
|            |        |           |                  | 2号炉   |      |     | 10      |     |     |     |      |      | 6       |        |     |     |
| 窒素酸化物      | 150以下  | 100以下     | ppm              | 1号炉   |      |     | 49      |     |     |     |      |      | 22      |        |     |     |
|            |        |           |                  | 2号炉   |      |     | 48      |     |     |     |      |      | 23      |        |     |     |
| 一酸化炭素      | 30以下   | 20以下      | ppm              | 1号炉   |      |     | 10未満    |     |     |     |      |      |         |        |     |     |
|            |        |           |                  | 2号炉   |      |     | 10未満    |     |     |     |      |      |         |        |     |     |
| 試料採取場所     |        |           |                  | 1・2号炉 | 煙突   |     |         |     |     |     |      |      |         |        |     |     |

※排ガス中のばい煙濃度の測定は年2回実施

