

・ 令和7年度 一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況記録資料
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく)

施設名	見附市清掃センター	所在地	新潟県見附市椿澤町滝ノ入4834
-----	-----------	-----	------------------

1. 処分した廃棄物の種類及び数量 【規則第4条の5の二第1号のイ関係】

廃棄物の種類		可燃性一般廃棄物													
区 分	単位	炉類	年累計	令和7年								令和8年			
				4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
焼 却 量	kg	1号炉	815,330	390,990	424,340										
		2号炉	465,610	399,300	66,310										
		合計	1,280,940	790,290	490,650										

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(全ての日平均値の月平均値) 【規則第4条の5の2第1号のロ関係】

測 定 項 目				測 定 位 置								測 定 結 果 の 得 ら れ た 日				
燃焼室ガス温度				燃焼室炉内部								連続測定(日平均の月平均値) の為、翌月1日				
ろ過式集じん器入口ガス温度				ろ過式集じん器入口												
一酸化炭素濃度				煙突												
区 分	基準値	単 位	炉 類	令和7年								令和8年				
				4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	
燃焼室ガス温度	850℃以上	℃	1号炉	973.8	972.6											
			2号炉	974.4	971.5											
ろ過式集じん器 入口ガス温度	200℃以下	℃	1号炉	190.0	189.5											
			2号炉	189.9	190.0											
一酸化炭素濃度	30ppm 以下 (4h平均)	ppm	1号炉	3.4	2.8											
			2号炉	2.7	2.5											

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日 【規則第4条の5の二第1号のハ関係】

区 分	機 器 名	炉 類	令和7年									令和8年		
			4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
冷却設備	ガス冷却室	1号炉	4月28日	5月26日										
		2号炉	4月28日	5月26日										
排ガス処理設備	集じん器	1号炉	4月28日	5月26日										
		2号炉	4月28日	5月26日										

4. 排ガスばい煙濃度 【規則第4条の5の二第1号のニ関係】

区 分	保証値	設計 基準値	単 位	炉 類	令和7年								令和8年			
					4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
排ガス採取日				1号炉												
				2号炉												
測定結果が得られた日				1号炉												
				2号炉												
ばいじん	0.04以下	0.01以下	g/㎡	1号炉												
				2号炉												
硫黄酸化物	1934以下	377以下	ppm	1号炉												
				2号炉												
塩化水素	300以下	200以下	ppm	1号炉												
				2号炉												
窒素酸化物	150以下	100以下	ppm	1号炉												
				2号炉												
一酸化炭素	30以下	20以下	ppm	1号炉												
				2号炉												
試料採取場所				1・2号炉	煙突											

※排ガス中のばい煙濃度の測定は年2回実施

